



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان آذربایجان شرقی

شهرداری تبریز

گزارش پیشرفت عملیات تأسیسات الکتریکی

مرحله دوم

شماره و تاریخ پروانه

شماره پرونده سازمان

شهرداری منطقه

پلاک ثبتی	بخش	قطعه	آدرس :
تلفن :	تعداد طبقات سازه‌ای :	تعداد طبقات زیرزمین :	
زمان تهیه گزارش: پایان عملیات لوله‌گذاری الکتریکی			
۱- آیا نوع و جنس لوله مصرفی مورد تأیید می‌باشد؟ ☐ خیر ☐ بلی			
۲- لوله‌گذاری مدارات روشنایی، پریز برق، تلفن، دربازکن، زنگ اخبار، فن‌ها و غیره بطور مجزا و مستقل اجرا شده است؟ ☐ خیر ☐ بلی			
۳- مسیر لوله‌های برقی در روی دیوار بطور عمود بر کف رعایت شده است؟ (عبور لوله‌ها در روی دیوار بطور مورب ممنوع و بطور افقی حداکثر تا ۳۰ سانتیمتر زیر سقف مجاز می‌باشد). ☐ خیر ☐ بلی			
۴- محل تقاطع لوله‌های برق با لوله‌های تأسیسات مکانیکی با عایق حرارتی بطور کامل عایق بندی شده است؟ ☐ خیر ☐ بلی			
۵- آرایش داکت الکتریکی با رعایت حد نصاب فاصله بین خطوط اصلی جریان ضعیف و فشار ضعیف، تعبیه دریچه بازدید داکت الکتریکی در ارتفاع مناسب، لزوم نصب برچسب شناسائی خطوط و نصب دریچه نسوز پیش‌بینی شده است؟ ☐ خیر ☐ بلی			
۶- توصیه‌های لازم برای نصب و سربندی سنسورهای مونواکسیدکربن و فن مربوطه و رعایت محل نصب و قدرت مناسب آنها در پارکینگ طبق نقشه‌های مصوب انجام شده است؟ ☐ خیر ☐ بلی			
۷- راهنمایی لازم درمورد انتخاب سیم و کابل استاندارد ونحوه سیم‌کشی و کابل‌گذاری برابر نقشه‌های مصوب انجام شده است؟ ☐ خیر ☐ بلی			
۸- محل تجهیزات برق با تجهیزات مکانیکی هماهنگ شده است؟ تمهیدات لازم جهت تغذیه تجهیزات مکانیکی پروژه (اعم از پمپ‌های آتش‌نشانی و فن‌ها و پمپ‌های آبرسان و ...) پیش‌بینی شده است؟ ☐ خیر ☐ بلی			
۹- ارتفاع محل نصب تجهیزات برق مطابق نقشه اجرا شده است؟ ☐ خیر ☐ بلی			
۱۰- محل استقرار ژنراتور براساس پلان معماری و نقشه‌های مصوب به مالک یا مهندس مجری ابلاغ گردیده است؟ ☐ خیر ☐ بلی			
۱۱- آیا به سازنده اعلام شده است که در صورت تغییر چیدمان معماری بایستی نقشه‌های اصلاحی تأسیسات الکتریکی تهیه شود؟ ☐ خیر ☐ بلی			
۱۲- توصیه‌های لازم درخصوص استفاده از سرسیم و کابل‌شو در سربندی‌های الکتریکی کابلها و سیم‌های انجام شده است؟ ☐ خیر ☐ بلی			
* توضیحات لازم و شرح مغایرتها:			
** ادامه عملیات بلامانع می‌باشد. ☐ بلی ☐ خیر نام و مهر و امضاء مهندس ناظر			
ورود به دفتر:	شماره:	نام و امضاء مسئول دفتر	
	تاریخ:		
نظریه کنترل کننده:		نام و امضاء کنترل کننده	
نظریه مسئول واحد کنترل:		نام و امضاء مسئول واحد	

توجه : در صورت نیاز جهت درج توضیحات از پشت صفحه استفاده گردد.